

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0344 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62

### Innehavare: LK Pex AB

Box 21, 523 21 Ulricehamn

Tel: +46 (0)321-278 30

Fax: +46 (0)321-278 39

E-post: [info@lkpex.se](mailto:info@lkpex.se)

Webb: <http://www.lkpex.se>

### Produktnamn: LK Tappvattenrör PE-X

Rörledningar tillverkad av homogen plastmaterialet tvärbunden polyeten.  
Rörledningarna finns i dimensioner: 15x2,5; 12x2,0; 16x2,0; 18x2,5; 22x3,0 och 28x4,0 mm  
(utvändig diameter x godstjocklek)

### Avsedd användning

Rörledningar för distribution av varmt och kallt tappvatten, där högsta förekommande drifttryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket	6:62*
Utförning, 1:a och 4:e stycket	6:625

\*Krav i BFS 2014:3 uppfylls

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-04-06
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-04-06
Bilaga 3: Kontroll	2018-04-06
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-04-06

### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Akkred. nr. 1913  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-04-06

Diarienummer: 337/18

Giltigt till: 2022-06-13

Tidigare diarienummer: 1226/17

### Kiwa Sverige AB

Magnus Jermalmark  
Tekniskt ansvarig

Deo Yamabo  
Handläggare

**Bilaga 1**  
**Typgodkännande nr 0344**  
**Produkt: PE-X rör**  
**Innehavare: LK Pex AB**

**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-04-06**

1. LK Tappvattenrör PE-X – Monteringsanvisning, utgåva SE.29.C.9.1401
2. Handbok PE-X, Artikel nr: TB 18 003, utgåva 980401



**Kommentar:**

Avsnittet ”Skydd mot brandspridning” med där i angivna tekniska utföranden omfattas inte av detta typgodkännande.

**Bilaga 2**  
**Typgodkännande nr 0344**  
**Produkt: PE-X rör**  
**Innehavare: LK Pex AB**

**PRODUKTMÄRKNING 2018-04-06**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: LK Pex AB
2. Produktnamn: LK Tappvattenrör PE-X
3. Tillverkningsställe: LK Pex AB, Ulricehamn
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om dimensionsbeteckning
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0344 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

*Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.*



Deo Yamabo

**Bilaga 3**  
**Typgodkännande nr 0344**  
**Produkt: PE-X rör**  
**Innehavare: LK Pex AB**

**KONTROLL 2018-04-06**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollomfattning, daterad 2018-04-06.

**Årlig rapportering:**

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Den årliga rapporteringen av utförd tillverkningskontroll genomförs kostnadsfritt av Kiwa Sverige.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.


**Bilaga 4**  
**Typgodkännande nr 0344**  
**Produkt: PE-X rör**  
**Innehavare: LK Pex AB**

**BEDÖMNINGСУNDERLAG 2018-04-06**

Typgodkännandet grundas på:

- Kiwa NL – Testrapport LC 13351-1
- Kiwa GmbH – Testrapport 031600889-0001
- Kiwa NL – Testrapport LC 14915
- Kiwa Sverige – Kontrollrapport daterad 2017-09-20

Bedömningsrapport 337/18, daterad 2018-04-06 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deo Yamabo'.

Deo Yamabo