



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0318 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten
Rörledningar mm.

BBR 6:62

Innehavare: LK Pex AB

Box 21, 523 21 Ulricehamn

Tel: +46 (0)321-278 30

Fax: +46 (0)321-278 39

E-post: info@lkpex.se

Webb: <http://www.lkpex.se>

Produktnamn: LK Universalrör PE-X

Rörledningar av förnätad polyeten (PE-X) med utvändig syrebarriär enligt DIN 4726. Rörledningarna finns i följande dimensioner (utvändig diameter x godstjocklek i mm): 10x1,8; 12x2,0; 15x2,5; 16x2,2 (X 16); 18x2,5; 20x2,8 (X 20); 22x3,0; 25x3,5 (X 25); 28x4,0; 32x4,4; 40x5,5; 50x6,9 och 63x8,6.

Avsedd användning

PE-X rör för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-02-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-02-10
Bilaga 3: Kontroll	2017-02-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-02-10

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-02-10

Diarienummer: 721/16

Giltigt till: 2022-02-09

Tidigare diarienummer: 171/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare